Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО "Синтез Групп" за Октябрь 2021 г.

№	Адрес обьекта электросетевого оборудования	Наименование обьекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечанпие
1	МО, г. Сходня, ЖК "Велтон Парк Новая Сходня"	КЛ 10 кВ направлением РТП-3000 яч.11-ТП-3003 "А"	04.10.2021 09 ч. 20 мин	11.10.2021	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей