Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО "Синтез Групп" за февраль 2022 г.

№	Адрес обьекта электросетевого оборудования	Наименование обьекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечанпие
1	г. Москва, ул Васильцовский Стан, д. 13, корп. 2	КЛ-20 кВ направлением ПС № 867 "Цимлянская"-ТП "Вешняки" "бетта"	15.02.22 17 ч. 24 мин	16.02.2022 16 ч. 40 мин	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей