№	Адрес обьекта электросетевого оборудования	Диспетчерское наименование обьекта электросетевого оборудования	Дата ввода в ремонт электросетевого оборудования	Дата вывода из ремонт электросетевого оборудования	Статус выполненных работ	Примечанпие
1	Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр.11	КЛ 10 кВ направлением РТП 17181 сек. яч. 23 - ТП 3	21.03.2022 04 ч. 50 мин.	25.03.2022 17 ч. 50 мин	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
2	г. Москва, ул. Саратовская, д. 26	КЛ-20 кВ направлением ПС № 867 "Цимлянская" яч.110-ТП "Вешняки" яч.1	22.03.2022 15 ч. 46 мин.	23.03.2022 01 ч. 50 мин.	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
3	г. Москва, Рязанский проспект, д.1, стр.1	КЛ 20 кВ направлением ПС № 867 "Цимлянская" яч.109 - РП-77002 яч.4	23.03.2022 21 ч. 53 мин.	26.03.2022 12 ч. 06 мин	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей