№	Адрес обьекта электросетевого оборудования	Диспетчерское наименование обьекта электросетевого оборудования	Дата ввода в ремонт электросетевого оборудования	Дата вывода из ремонт электросетевого оборудования	Статус выполненных работ	Примечанпие
1	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-15 - РП-13	03.04.2022	08.04.2022	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
2	г. Москва, Волоколамское шоссе, вл.63	КЛ 20кВ направлением РП 70078 - ТП 80013	13.04.2022	16.04.2022	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
3	г. Москва, ул. Валовая, 37	КЛ 10 кВ направлением ТЭЦ "ЗИЛ" - ТП-1	29.04.2022		Выполняется поиск повреждения КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей