№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-15 - РП-13, ф.404	03.06.2025 0:00	03.06.2025 0:00	Отключение в сети вышестоящей сетевой организации	
2	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	РП-91013, с.1,2;	03.06.2025 0:00	03.06.2025 0:00	Перегрев ТН-1,2;	
3	г. Москва, Проспект Мира, 83	ТП 24583, луч А	14.06.2025 0:00	14.06.2025 0:00	Отключение в сети вышестоящей сетевой организации	
4	г. Москва, Зеленоград	КЛ 10кВ направлением РП 12165, с.1, яч.6 - КТП-22 (Т-2), КТП-28 (Т-1)	19.06.2025	23.06.2025 0:00	Выполнен ремонт КЛ	
5	г. Москва, БЦ "Кругозор"	КЛ 10кВ направлением РТП-14176, с.2 - РТП-31563, с.2	21.06.2025 0:00	29.06.2025 0:00	Выполнен ремонт КЛ	
6	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-91011 - РП-91013, ф.305	24.06.2025	26.06.2025	Выполнен ремонт КЛ	
7	г. Москва, пл. Стрешнево	КЛ 10кВ направлением РТП 19137, с.1 - ТП 81001, луч А	26.06.2025	27.06.2025	Отключение в сети вышестоящей сетевой организации	