

Информация о сводных за 2025 об аварийных отключениях на объектах электросетевого хозяйства АО "Синтез Групп" (Москва).

Месяц	Дата и время прекращения электроснабжения	Дата и время восстановления электроснабжения	Объект АО "Синтез Групп"	Вид оборудования	Напряжение энергообъекта	Причины отключения	Содержание противоаварийного мероприятия	Примечание
Январь	12.01.2025 07 ч. 15 мин.	12.01.2025 08 ч. 29 мин.	ТП 2407, сек.1, сек.2	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Январь	14.01.2025 22 ч. 30 мин.	14.01.2025 22 ч. 30 мин.	КЛ 10 кВ РП-91013 сек.1 - ТП-1 сек.2	КЛ	10 кВ	Аварийное	Внеплановый осмотр трассы КЛ	
Январь	15.01.2025 20 ч. 00 мин.	15.01.2025 20 ч. 00 мин.	КЛ 10 кВ фид.404 РП 91015 - РП 91013 сек.3	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Январь	19.01.2025 01 ч. 50 мин.	19.01.2025 01 ч. 50 мин.	КЛ 10 кВ ТЭЦ-8 - РТП 21084 сек.1	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Январь	20.01.2025 14 ч. 16 мин.	20.01.2025 17 ч. 17 мин.	КЛ 10 кВ РТП 14176 сек.1 - РТП 78005 сек.1	КЛ	10 кВ	Аварийное	Внеплановый осмотр трассы КЛ	
Январь	27.01.2025 22 ч. 27 мин.	28.01.2025 01 ч. 28 мин.	КЛ 10 кВ РП 91013 фид.404, фид.305	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Январь	28.01.2025 02 ч. 39 мин.	28.01.2025 02 ч. 39 мин.	РТП 78001 сек.1	РТП	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Январь	28.01.2025 15 ч. 18 мин.	28.01.2025 15 ч. 18 мин.	КЛ 10 кВ фид.404 РП 91015 - РП 91013 сек.3	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Февраль	01.02.2025 12 ч. 05 мин.	01.02.2025 12 ч. 05 мин.	КЛ 10 кВ фид.404 РП 91015 - РП 91013 сек.3	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Февраль	05.02.2025 12 ч. 07 мин.	05.02.2025 12 ч. 07 мин.	КЛ 10 кВ фид.404 РП 91015 - РП 91013 сек.3	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Февраль	07.02.2025 08 ч. 56 мин.	07.02.2025 08 ч. 56 мин.	ТП 2407 сек.2	ТП	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Февраль	11.02.2025 16 ч. 45 мин.	11.02.2025 16 ч. 45 мин.	КЛ 10 кВ фид.404 РП 91015 - РП 91013 сек.3	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Февраль	12.02.2025 08 ч. 57 мин.	12.02.2025 08 ч. 57 мин.	КЛ 10 кВ фид.404 РП 91015 - РП 91013 сек.3	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Февраль	14.02.2025 16 ч. 25 мин.	14.02.2025 16 ч. 38 мин.	КЛ 10 кВ РП 91013 фид.106, фид.605	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Февраль	14.02.2025 16 ч. 25 мин.	14.02.2025 16 ч. 25 мин.	КЛ 10 кВ фид.404 РП 91015 - РП 91013 сек.3	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Февраль	19.02.2025 03 ч. 40 мин.	19.02.2025 03 ч. 40 мин.	РТП-21083 сек.2	РП	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Февраль	23.02.2025 12 ч. 12 мин.	23.02.2025 12 ч. 12 мин.	ТП 2407 сек.1	ТП	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Февраль	23.02.2025 12 ч. 12 мин.	23.02.2025 14 ч. 23 мин.	ТП 2407 сек.1	ТП	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Март	04.03.2025 00 ч. 43 мин.	04.03.2025 03 ч. 00 мин.	КЛ 10 кВ РП 91013 фид.106, фид.605	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		

Март	05.03.2025 22 ч. 24 мин.	05.03.2025 22 ч. 24 мин.	КЛ 10 кВ ПС-80 - РП-17181 с.2	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Март	18.03.2025 07 ч. 04 мин.	18.03.2025 07 ч. 04 мин.	ТП-24583 Б	ТП	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Март	20.03.2025 16 ч. 10 мин.	20.03.2025 16 ч. 10 мин.	ТП 2407 сек.1	ТП	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Март	24.03.2025 09 ч. 43 мин.	24.03.2025 09 ч. 43 мин.	КЛ 10 кВ фид.404 РП 91015 - РП 91013 сек.3	КЛ	10 кВ	Аварийное	Внеплановый осмотр трассы КЛ	
Март	30.03.2025 12 ч. 22 мин.	30.03.2025 12 ч. 51 мин.	КЛ 10 кВРП 91013 фид.106, фид.605	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Апрель	01.04.2025 06 ч. 06 мин.	01.04.2025 06 ч. 06 мин.	КЛ 10 кВ фид.404 РП 91015 - РП 91013 сек.3	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Апрель	04.04.2025 21 ч. 10 мин.	04.04.2025 21 ч. 10 мин.	КЛ 10 кВ фид.404 РП 91015 - РП 91013 сек.3	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Апрель	12.04.2025 09 ч. 07 мин.	12.04.2025 09 ч. 07 мин.	КЛ 10 кВРП 91013 фид.106, фид.605	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Апрель	15.04.2025 15 ч. 07 мин.	15.04.2025 15 ч. 07 мин.	КЛ 10 кВ фид.404 РП 91015 - РП 91013 сек.3	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Апрель	17.04.2025 14 ч. 07 мин.	17.04.2025 14 ч. 07 мин.	КЛ 20 кВ РП-70077 сек.3 - ТП- 80020А	КЛ	20 кВ	Аварийное	Внеплановый осмотр трассы КЛ	
Апрель	128.04.2025 09 ч. 47 мин.	17.04.2025 14 ч. 07 мин.	КЛ 20 кВ РП-70077 сек.3 - ТП- 80020А	КЛ	20 кВ	Аварийное	Внеплановый осмотр трассы КЛ	
Май	08.05.2025 21 ч. 36 мин.	08.05.2025 21 ч. 36 мин.	КЛ 10 кВ фид.404 РП 91015 - РП 91013 сек.3	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Май	19.05.2025 12 ч. 19 мин.	19.05.2025 18 ч. 24 мин.	КЛ 10 кВ РП-91013 сек.2 - ТП- 81007 сек.1	КЛ	10 кВ	Аварийное	Внеплановый осмотр трассы КЛ	
Май	19.05.2025 12 ч. 57 мин.	19.05.2025 12 ч. 57 мин.	КЛ 10 кВРП 91013 фид.106, фид.605	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Май	23.05.2025 17 ч. 13 мин.	23.05.2025 17 ч. 13 мин.	КЛ 10 кВ фид.404 РП 91015 - РП 91013 сек.3	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Май	23.05.2025 21 ч. 01 мин.	23.05.2025 21 ч. 01 мин.	КЛ 10 кВ фид.404 РП 91015 - РП 91013 сек.3	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Май	26.05.2025 06 ч. 55 мин.	26.05.2025 06 ч. 55 мин.	КЛ 10 кВ РП-136 сек.1 - ТП- 1361А	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Май	30.05.2025 04 ч. 30 мин.	30.05.2025 04 ч. 30 мин.	КЛ 10 кВ фид.404 РП 91015 - РП 91013 сек.3	КЛ	10 кВ	Аварийное	Внеплановый осмотр трассы КЛ	
Июль	15.07.2025 14 ч. 47 мин.	15.07.2025 15 ч. 03 мин.	КЛ 10 кВ ф.106, ф.605 РП 91013 сек.1, 2	КЛ	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		
Август	11.08.2025 13 ч. 00 мин.	11.08.2025 14 ч. 07 мин.	ТП-21 сек.1, сек.2	ТП	10 кВ	Нарушение в э/с СТСО		