

№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	МО, г.о. Домодедово, Большое Домодедово	КЛ 10кВ направлением ПС Донино (366), ф.115 - ТП-27	08.06.2022	08.06.2022	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
2	МО, г.о. Домодедово, Большое Домодедово	КЛ 10кВ направлением РТП-44 (яч.9) - РТП-48	27.06.2022	05.07.2022	Выполняется ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
3	МО, г. Раменское	КЛ 10кВ направлением ТП-27(ф.130) - РТП-2	27.06.2022	29.06.2022	Выполняется ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей