

№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	МО, г. Сходня, ЖК "Велтон Парк Новая Сходня"	КЛ 10 кВ направлением ТП-3000 - ТП-3002	08.07.2022	03.08.2022	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
2	МО, г. Раменское	КЛ 10 кВ направлением ПС 366 - ТП-27	09.07.2022	12.07.2022	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
3	МО, г. Раменское	КЛ 10 кВ направлением РТП-2 - ТП-13	23.07.2022	26.07.2022	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
4	МО, городской округ Химки	КЛ 10кВ направлением ТП-2, яч.3 - ТП-3, яч.5	23.07.2022	28.07.2022	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей