

| № | Адрес объекта электросетевого оборудования | Наименование объекта электросетевого оборудования | Дата начала ремонтных работ | Дата завершения ремонтных работ | Статус выполненных работ | Примечание |
|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | г. Москва, ш. Энтузиастов, д.12 | Погашение секции "альфа" РП 10046 (неполнофазный режим с питающего центра вышестоящей сетевой организации), потребители запитаны через секционную перемычку | 17.08.2022 | 18.08.2022 | Нормальная схема восстановлена | Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей |
| 2 | г. Москва, Рязанский пр-т, вл.2 | Погашение секции "альфа" РП 11189 (повреждение ПКЛ вышестоящей сетевой организации), потребители запитаны через секционную перемычку | 23.08.2022 | 24.08.2022 | Нормальная схема восстановлена | Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей |