

№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-15 - РП-13	02.05.2022	05.05.2022	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
2	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-15 - РП-13	05.05.2022	13.05.2022	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
3	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 0,4 кВ направлением ШР-29 - дом №15, 16	16.05.2022	03.06.2022	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
4	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 0,4 кВ направлением ШР-29 - дом №25	16.05.2022	16.06.2022	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
5	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-15 - РП-13	17.05.2022	17.05.2022	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
6	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-15 - РП-13	19.05.2022	04.06.2022	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
7	г. Москва, наб. Садовническая, д. 75	КЛ 10 кВ направлением ТЭЦ-8 - РТП 21084	22.05.2022	25.05.2022	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
8	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье, Самолет (стройка)	КЛ 10кВ направлением РП-13 - КТПН-2	31.05.2021	03.06.2021	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей