

№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	МО, г. Раменское	КЛ 10 кВ направлением ПС-366 ф.130 - ТП-27	12.05.2022	13.05.2022	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
2	МО, г. Раменское	КЛ 10 кВ направлением ТП-23 - ТП-19 (ф.125)	23.05.2021	23.05.2021	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
3	МО, г. о. Домодедово, Большое Домодедово	КЛ 10 кВ направлением РТП-44 - РТП-48	30.05.2021		Выполняется ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей