

№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-15 - РП-13	13.12.2022	21.12.2022	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
2	г. Москва, ул. Муравская, д. 42, к.3	КЛ 0,4кВ направлением ТП 13404 - ВРУ 2.1	22.12.2022	27.12.2022	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей