

№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	г. Москва, ул. Валовая, д.37	КЛ 10кВ направлением ТЭЦ-ЗИЛ, ф.4004 - ТП-1	08.01.2023	13.01.2023	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
2	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-15 - РП-13	13.01.2023	18.01.2023	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей