

№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-15 - РП-13	05.02.2023	09.02.2023	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
2	г. Москва, ул. Валовая, 37	КЛ 10кВ направлением ТЭЦ-ЗИЛ - ТП (Валовая 35)	05.02.2023	06.02.2023	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
3	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-15 - РП-13	14.02.2023	14.02.2023	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
4	г. Москва, ул. Садовническая, 75	КЛ 10кВ направлением ПС 679 - РТП 21083	16.02.2023	11.03.2023	Выполняется ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
5	г. Москва, Западная долина, ЖК "Самолет"	КЛ 10 кВ РП 13-РТП 78001	18.02.2023	20.02.2023	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
6	г. Москва, ул. Валовая д. 26 БЦ "Лайт Хаус"	КЛ 10 кВ РТП 18042, с.2 - Т-7	21.02.2023	26.02.2023	Нормальная схема восстановлена	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
7	г. Москва, пос. Марушкинское, дер. Б. Свинорье	КЛ 10кВ направлением РП-15 - РП-13 (ф. 404)	26.02.2023	03.03.2023	Выполняется ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
8	г. Москва, ул. Валовая, 37	КЛ 10кВ направлением ТЭЦ-ЗИЛ - ТП 1Б (Валовая 35)	26.02.2023	01.03.2023	Выполняется ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей