

№	Адрес объекта электросетевого оборудования	Наименование объекта электросетевого оборудования	Дата начала ремонтных работ	Дата завершения ремонтных работ	Статус выполненных работ	Примечание
1	МО, г. Раменское	КЛ 10кВ направлением РТП-3 - ПС Донино (366)	12.03.2023	13.03.2023	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
2	МО, г. Раменское	КЛ 10кВ направлением ТП- 27 - ПС Донино (366), ф.115	17.03.2023	22.03.2023	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
3	МО, г. Раменское	КЛ 10кВ направлением ТП-27 - ПС Донино (366), ф.130	17.03.2023	17.03.2023	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей
4	МО, г. Раменское	КЛ 10кВ направлением РТП-3 - ТП-13, ф.110	17.03.2023	23.03.2023	Выполнен ремонт КЛ	Перевод нагрузок на смежную секцию шин, без отключения конечных потребителей