Информация о сводных за 2023 об аварийных отключениях на объектах элекросетевого хозяйства АО " Синтез Групп"

Месяц	Дата и время прекращения электроснабжения	Дата и время восстановления электроснабжения	Объект АО "Синтез Групп"	Вид оборудования	Напряжение энергообъекта	Причины отключения	Содержание противоаварийного мероприятия	Примечание
Январь	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Февраль	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Март	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Апрель	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Май	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Июнь	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Июль	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Август	24.08.2024 07 ч. 36 мин.	24.08.2024 08 ч. 08 мин.	Ф.115 ПС 366-ТП 27	КЛ	10 кВ	Аварийное	Внеплановый осмотр трассы КЛ	нет
Сентябрь	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Октябрь	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Ноябрь	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Декабрь	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет