

**Регламент
допуска персонала подрядных организаций
на объекты АО «Синтез Групп» для выполнения общестроительных, ремонтных,
аварийно-восстановительных и эксплуатационных работ**

1. Введение и общие требования

1.1. Настоящий Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты АО «Синтез Групп» для выполнения общестроительных, ремонтных, аварийно-восстановительных и эксплуатационных работ (далее – Регламент) разработан в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (далее – ПОТЭЭУ), Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н (далее – ПОТСРР), а также с учетом опыта производства работ подрядных организаций в АО «Синтез Групп».

1.2. Регламент устанавливает единый порядок допуска подрядных и субподрядных организаций для выполнения работ/оказания услуг (в том числе постоянно по договору) на объектах АО «Синтез Групп» или объектах (территориях), на которых производятся работы по заданию АО «Синтез Групп» (далее – объекты, выделенные АО «Синтез Групп» для производства работ), а также организаций, выполняющих работы по техническим условиям и не имеющих прямых договорных обязательств с АО «Синтез Групп», но выполняющих работы на объектах АО «Синтез Групп», арендуемых АО «Синтез Групп» или объектах, выделенных АО «Синтез Групп» для производства работ (далее – подрядная организация), и является нормативным документом, обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями АО «Синтез Групп».

1.3. Целью Регламента является организация безопасных условий труда персонала подрядных и субподрядных организаций на объектах АО «Синтез Групп».

1.4. В Регламенте определены требования к персоналу, порядок допуска и условия производства работ, организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ работников подрядных организаций, а также порядок предоставления доступа персонала подрядных и субподрядных организаций на объекты АО «Синтез Групп».

1.5. В АО «Синтез Групп» определены следующие формы допуска персонала подрядных организаций для производства работ в электроустановках:

1.5.1. Допуск в качестве командированного персонала – работники организаций, направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках. Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, правил технической эксплуатации станций и сетей.

1.5.2. Допуск в качестве строительно-монтажной организации – работники, не имеющие права самостоятельного производства работ в действующих электроустановках. Персонал строительно-монтажной организации может не иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках, но должен быть обучен по охране труда в соответствии с требованиями ПОТСРР.

1.5.3. Допуск в соответствии с пунктом 3.5 ПОТЭЭУ – работники, не обслуживающие электроустановки и не имеющие удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках, допускаемые для осмотра электроустановки в сопровождении персонала АО «Синтез Групп», имеющего право единоличного осмотра в соответствии с

требованиями ПОТЭЭУ.

2. Требования по охране труда к подрядным организациям

2.1. В подрядных организациях, принимающих участие в выполнении работ на объектах заказчика, должны соблюдаться требования трудового законодательства и законодательства в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, а также охраны окружающей среды. При выявлении нарушений (проверяющими лицами со стороны АО «Синтез Групп») требований законодательства в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, а также охраны окружающей среды персоналом подрядной организации, к ней могут быть применены штрафные санкции согласно условиям договора подряда.

2.2. Эксплуатационные, ремонтные, строительно-монтажные, монтажные и наладочные работы, а также работы по гарантийным обязательствам на территории подразделений и/или объектах АО «Синтез Групп» должны осуществляться в соответствии с договором подряда, техническими условиями, актом об осуществлении технологического присоединения (актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон) и т.п.

2.3. Все работники подрядных и субподрядных организаций, которым предоставляется допуск на объекты АО «Синтез Групп» в соответствии с пунктами 1.5.1-1.5.3 Регламента, должны быть обучены требованиям правил по охране труда в соответствии с занимаемой должностью и иметь протоколы проверки знаний требований охраны труда.

2.4. Ответственность за квалификацию и обучение персонала, а также обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, инструментом и приспособлениями несет руководитель подрядной организации.

2.5. Руководитель подрядной организации не менее чем за 5 рабочих дней до начала производства работ оформляет сопроводительное письмо по форме согласно приложениям № 1-4 к настоящему Регламенту и направляет его в сканированном (подписанном) виде на адрес электронной почты: info@sintez-group.com, или представляет оригинал письма в центральный офис АО «Синтез Групп» по адресу: г. Москва, ул. Космодамианская набережная, 4/22 корп. «Б».

3. Оформление сопроводительных писем

3.1. Сопроводительное письмо должно быть подготовлено на фирменном бланке подрядной организации, зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписано руководителем подрядной организации и обязательно содержать:

- реквизиты заключенного договора с АО «Синтез Групп», технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения (акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон), номер государственного заказа/контракта (цепочки заключенных договоров в случае привлечения субподрядной организации) или иного правового основания для производства работ/предоставления доступа на объекты АО «Синтез Групп» (если правовое основание производства работ/предоставления доступа на объекты АО «Синтез Групп» персонала подрядной организации отличное от прямого договора с АО «Синтез Групп», к сопроводительному письму прилагаются копии вышеперечисленных документов);

- наименование объекта (объектов) и/или структурное подразделение, на котором планируется проведение работ, его фактический адрес;

- содержание, объем и сроки выполнения работ;

- списки персонала с указанием фамилии, имени, отчества, должности (профессии);

- группы по электробезопасности (при ее наличии) с указанием класса напряжения электроустановки;

- права, которые необходимо предоставить (право подписи акта-допуска, право

выдачи наряда-допуска на производство работ в местах опасных и вредных производственных факторов, право ответственного руководителя работ, право производителя работ (ответственного исполнителя), члена бригады, в том числе права специальных работ);

- фамилии, имена, отчества, должности лиц, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, автоподъемников и т.д.);

- фамилии, имена, отчества, профессии лиц, имеющих дополнительные квалификационные удостоверения необходимые для производства работ (на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, в люльке подъемника, электросварочные, стропальные и т.д.);

- фамилии, имена, отчества, должности (профессии) лиц, прошедших обучение и имеющих право выполнять прокол кабеля (при выполнении работ на КЛ);

- контактные номера телефонов ответственных лиц подрядной организации;

- запись «Персонал прошел: медицинский осмотр, стажировку, дублирование и проверку знаний правил, инструкций, нормативно-технических документов в области безопасной эксплуатации электроустановок, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, и его квалификация соответствует выполняемой работе»;

- фамилия, имя, отчество и контактный номер телефона исполнителя сопроводительного письма, с которыми необходимо связаться в случае замечаний от АО «Синтез Групп»;

3.2. АО «Синтез Групп» вправе не принимать к рассмотрению сопроводительные письма в случае отсутствия в их содержании требований, описанных в пункте 3.1 настоящего Регламента.

3.3. В случае привлечения к производству работ иностранных граждан к сопроводительному письму необходимо приложить копии разрешительных документов на пребывание и работу иностранных граждан на территории Российской Федерации (документы миграционного учета, разрешение на работу, патент).

3.4. Сопроводительное письмо, содержащее списки персонала субподрядной организации, должно быть подписано руководителем подрядной организации, имеющей договорные или иные отношения с АО «Синтез Групп».

3.5. Подрядная организация самостоятельно оформляет с работниками, указанными в Сопроводительном письме Согласие на передачу персональных данных в АО «Синтез Групп».

3.6. Сопроводительное письмо, оформленное и подписанное руководителем субподрядной (субсубподрядной и др.) организации, не подлежит рассмотрению.

3.7. Если подрядная организация планирует проведение строительно-монтажных работ и работ в действующих электроустановках на одном объекте АО «Синтез Групп», то оформлять следует два сопроводительных письма на каждый вид работ (одно письмо оформляется на работы в качестве персонала строительно-монтажных организаций и другое письмо оформляется в качестве командированного персонала).

3.8. Руководители подрядных организаций должны своевременно присылать дополнения (изменения) к спискам персонала по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.

3.9. Руководители подрядных организаций, выполняющих работы на энергообъектах АО «Синтез Групп», обязаны обеспечить своих сотрудников спецодеждой, спецобувью, средствами защиты, инструментом и приспособлениями (далее – СИЗ) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.10. Ответственность за достоверность представленной документации, а также за соблюдение норм федерального законодательства (трудового, миграционного, гражданского и т.д.) при выполнении работ, в том числе с участием иностранных граждан,

несет руководитель подрядной организации.

4. Согласование сопроводительных писем

4.1. Делопроизводитель регистрирует сопроводительное письмо.

4.2. После регистрации, сопроводительное письмо направляется Заместителю генерального директора - главному инженеру, который направляет письмо на рассмотрение лицу, назначенному ответственным за охрану труда в АО «Синтез Групп».

4.3. Письма на допуск персонала подрядных организаций сторонних электросетевых компаний, допускаемых на электрооборудование этих организаций, расположенное в электроустановках АО «Синтез Групп», при отсутствии прямых договорных обязательств с АО «Синтез Групп», а также письма на допуск персонала организаций – арендодателей помещений АО «Синтез Групп», где расположено электрооборудование АО «Синтез Групп», отправляются на согласование лицу, назначенному ответственным за охрану труда в АО «Синтез Групп».

4.4. Письма на предоставление доступа автотранспортных средств подрядной организации на территорию объектов АО «Синтез Групп» при наличии сопроводительного письма по форме приложения №4 к Регламенту, отправляются только Заместителю генерального директора – главному инженеру.

4.5. Ответственный за охрану труда в АО «Синтез Групп» проверяет правовое обоснование, производственную необходимость доступа работников подрядной организации на объекты АО «Синтез Групп», правильность и полноту информации в сопроводительном письме, включая наличие контактов исполнителей и ответственных лиц.

4.5.1. В случае если письмо оформлено с нарушениями требований настоящего регламента лицо, ответственное по охране труда АО «Синтез Групп» формирует отчет о нарушении требований регламента и сообщает об этом подрядной организации посредством телефонной связи или электронной почты.

4.5.2. Лицо, назначенное ответственным за охрану труда, рассматривает сопроводительные письма только в части, касающейся охраны труда, в части возможности и правильной организации работ, согласно требованиям законодательства РФ.

4.5.3. Подрядная организация при получении отчёта о нарушении требований регламента обязана устранить нарушения в кратчайший срок и направить в АО «Синтез Групп» новое письмо.

4.6. При отсутствии замечаний к письму подрядной организации каждый из этапов согласования, указанных в пунктах 4.3. – 4.5. настоящего регламента занимают не более 3 рабочих дней.

4.7. При наличии устранимых замечаний, период согласования зависит от сроков предоставления подрядной организацией дополнительной информации, при наличии не устранимых замечаний письмо отклоняется, а подрядная организация обязана подготовить новое письмо.

4.8. При организации допуска персонала организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора и в отсутствие замечаний к письму, лицо, ответственное за охрану труда в АО «Синтез Групп» готовит распоряжение за подписью Заместителя генерального директора - главного инженера о предоставлении прав для работы в электроустановках АО «Синтез Групп». При организации допуска персонала остальных подрядных организаций, права предоставляются в соответствии с резолюцией Заместителя генерального директора - главного инженера АО «Синтез Групп» на письме.

4.9. Лицо, ответственное за охрану труда в АО «Синтез Групп» направляет подрядной организации копию распоряжения о предоставлении прав на производство работ и проведение инструктажей (копию письма с резолюцией Заместителя генерального директора – главного инженера) для выполнения работ.

5. Проведение вводного инструктажа

5.1. Работники подрядных организаций до начала работ на объектах АО «Синтез Групп» должны пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.

5.2. Ответственный представитель подрядной организации должен удостовериться в получении визы Заместителя генерального директора – главного инженера на сопроводительном письме (распоряжение о предоставлении прав на производство работ) посредством телефонного звонка лицу, ответственному за охрану труда и согласовать дату, место и время проведения вводного инструктажа.

5.3. Ответственный представитель подрядной организации, прибывшей в АО «Синтез Групп» для прохождения вводного инструктажа по охране труда, должен представить:

- копию сопроводительного письма с входящим номером;
- квалификационные удостоверения (о проверке знаний по охране труда, электробезопасности, рабочего люльки, стропальщика, ответственного за безопасное производство работ подъемными сооружениями, кабельщика, промышленного альпиниста и др.) установленной формы на всех работников, указанных в сопроводительном письме.

5.4. Вводный инструктаж работников подрядной организации проводится по программе, утверждаемой Генеральным директором АО «Синтез Групп».

5.5. Вводный инструктаж проводят работники, назначенные соответствующим приказом Генерального директора АО «Синтез Групп».

5.6. Вводный инструктаж регистрируется в журнале вводного инструктажа.

5.7. При возникновении сомнений в достоверности представленных при вводном инструктаже документов работник, ответственный за проведение вводного инструктажа, имеет право потребовать у представителей подрядной организации дополнительные документы, не указанные в пункте 5.3 настоящего Регламента, а именно:

- копии протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках всех работников, указанных в сопроводительном письме;

- распорядительные документы о предоставлении прав в действующих электроустановках;

- распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство подъемными сооружениями,

- распорядительные документы о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска;

- протоколы проверки знаний членов комиссии подрядной организации (при ее наличии) в учебном центре или вышестоящей организации;

- копии распоряжений о проведении подготовки по новой должности со стажировкой;

- копии распоряжений о прохождении дублирования на аналогичных типах электроустановок;

- другие документы, подтверждающие квалификацию, обучение и проверку знаний работников подрядной организации по отдельным направлениям деятельности (работы на высоте, работы с кабелем и муфтами, работы в подземных сооружениях, огневые работы и др.).

5.8. Работник, ответственный за проведение вводного инструктажа, вправе отказать подрядной организации во вводном инструктаже до предоставления полного комплекта документов по его запросу.

5.9. Сотрудники подрядной организации, которым не был проведен вводный инструктаж к работам в электроустановках АО «Синтез Групп» не допускаются.

5.10. При проведении вводного инструктажа на копии сопроводительного письма подрядной организации ставится отметка о проведении вводного инструктажа (штамп или виза с датой прохождения вводного инструктажа и подпись инструктирующего). В случае

неодновременного прибытия в АО «Синтез Групп» работников подрядной организации для прохождения вводного инструктажа в сопроводительном письме ставится отметка напротив каждой фамилии работника, получившего вводный инструктаж.

6. Проведение первичного инструктажа

6.1. Первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте (далее – первичный инструктаж) работникам подрядной организации проводится после проведения вводного инструктажа, по программам первичного инструктажа, утвержденным заместителем генерального директора - главным инженером.

6.2. Первичный инструктаж персонала подрядной организации проводится у административно-технического персонала, на которого возложена обязанность приказом АО «Синтез Групп» о проведении первичного инструктажа по охране труда в АО «Синтез Групп».

6.3. Первичный инструктаж фиксируется в журнале первичного инструктажа в АО «Синтез Групп».

6.4. Первичный инструктаж на рабочем месте персонала подрядной организации, допущенной в качестве командированного персонала, проводит ответственный работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или группу IV - при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В.

6.5. Первичный инструктаж на рабочем месте персонала подрядной организации, допущенной в качестве персонала строительно-монтажной организации или по пункту 3.5 ПОТЭЭУ, проводит руководитель, обученный по охране труда и назначенный приказом ответственным за проведение первичного инструктажа в АО «Синтез Групп».

6.6. При проведении первичного инструктажа на рабочем месте для работников подрядной организации инструктирующий должен:

- ознакомить с электрическими схемами электроустановок, особо опасными местами, нормативно-техническими документами АО «Синтез Групп», знание которых необходимо для выполнения работ;

- ознакомить с порядком информирования служб АО «Синтез Групп» при возникновении чрезвычайной ситуации;

- обязать находиться на рабочем месте в специальной одежде, специальной обуви и использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.

6.7. В случае если при проведении первичного инструктажа у ответственного лица возникают сомнения в квалификации персонала подрядной организации или выявляется необходимость в производстве специальных работ, не обозначенных в сопроводительном письме, ответственный за проведение первичного инструктажа вправе запросить дополнительные подтверждающие документы:

- распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями;

- распорядительные документы о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска;

- протоколы проверки знаний членов комиссии подрядной организации (при ее наличии) в учебном центре или вышестоящей организации;

- другие документы, подтверждающие квалификацию, обучение и проверку знаний работников подрядной организации по отдельным направлениям деятельности (высотные работы, испытания электроустановок повышенным напряжением от постороннего источника, работы с кабелем и муфтами, работы в подземных сооружениях, и др.).

6.8. Работник, ответственный за проведение первичного инструктажа, вправе отказать подрядной организации в первичном инструктаже до представления полного комплекта документов по его запросу.

6.9. Работники подрядной организации без получения первичного инструктажа в действующие электроустановки АО «Синтез Групп» не допускаются.

7. Организация допуска персонала подрядных организаций в качестве командированного персонала

7.1. АО «Синтез Групп» вправе предоставить права оперативного и оперативно-ремонтного персонала персоналу специализированных организаций, постоянно обслуживающих электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, после соответствующей их подготовки и проверки знаний в комиссии по месту постоянной работы, стажировки, дублирования и прохождения противоаварийной и противопожарной тренировки, а также представления соответствующих документов в АО «Синтез Групп».

7.1.1. АО «Синтез Групп» подготавливает организационно-распорядительный документ о предоставлении прав персоналу специализированных организаций, постоянно обслуживающих электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора с указанием перечня электроустановок и ответственных лиц подрядной организации. Права предоставляются в соответствии с указанными в командированном письме.

7.1.2. Программа первичного инструктажа на рабочем месте для данной категории персонала помимо обязательных вопросов должна содержать: ознакомление с нормальными оперативными схемами электроустановок, длительными отклонениями от нормальной схемы, поопорными схемами, перечнями сложных переключений, перечнями опор, на которые запрещен подъем, пунктами связи, телемеханики, релейной защиты и автоматики и т.п.

7.2. Для производства работ в качестве командированного персонала допускаются работники подрядных (субподрядных) организаций, направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках АО «Синтез Групп» в соответствии с имеющимся договором подряда или иными отношениями с АО «Синтез Групп» согласно пункту 1.5.1 настоящего Регламента.

7.3. Командирующие организации (в том числе и специализированные организации, постоянно обслуживающие электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора) несут ответственность за соответствие присвоенных командированному персоналу групп по электробезопасности, за квалификацию персонала в соответствии с указанными в письме электротехническими правами, а также за соблюдение им действующего законодательства в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

7.4. Подрядная организация, постоянно обслуживающая электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, несет ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности выполнения работ в электроустановках, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки, и допуск к работам.

7.5. Подготовку рабочего места, первичный и повторный допуск командированного персонала к работам в действующей электроустановке АО «Синтез Групп» осуществляет допускающий из числа персонала подрядной организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, в электроустановках которого планируется проведение работ. Запрещается первичный и повторный допуск на подготовленное рабочее место проводить заочно или по телефону.

8. Организация допуска персонала строительного-монтажных организаций

8.1. К персоналу строительного-монтажных организаций (далее – СМО) относится персонал подрядных организаций, выполняющий строительные-монтажные, ремонтные и наладочные работы вне действующих электроустановок или в действующих

электроустановках под надзором наблюдающего.

8.2. До начала проведения строительного-монтажных работ уполномоченное лицо подрядной организации, имеющее право подписи акта-допуска, совместно с представителем АО «Синтез Групп», имеющее право подписи акта-допуска, должны составить акт-допуск для производства строительного-монтажных работ на территории действующего объекта по форме согласно приложению № 1 к ПОТСРР в двух экземплярах. Один экземпляр акта-допуска остается у руководителя работ подрядчика, второй – в структурном подразделении АО «Синтез Групп» на территории и объектах которого будут производиться работы.

8.3. Акт-допуском должны быть определены:

- места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения участка строительного-монтажных работ от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления;
- место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения персонала СМО за пределы зоны работ;
- наличие опасных и вредных факторов;
- мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ;
- согласование с третьей стороной в случае наличия опасного или вредного фактора третьей стороны (газопровод, кабельные силовые линии, линии связи и др.).

8.4. Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском, несут представители СМО и АО «Синтез Групп», составившие и подписавшие акт-допуск.

8.5. Строительные-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории АО «Синтез Групп» должны выполняться по наряду-допуску по форме согласно приложению № 2 к ПОТСРР, выдаваемому ответственными работниками СМО. Наряд-допуск выдается после оформления акта-допуска.

8.6. Наряд-допуск для работ бригады СМО подписывается в двух экземплярах, один из которых выдается руководителю работ (прорабу, мастеру) на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, другой – работнику организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, осуществляющему допуск. Экземпляр организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, хранится в течение всего срока выполнения работ в папке открытых нарядов, а по окончании работ хранится в течение 1 года в папке закрытых нарядов.

8.7. Подготовка рабочего места для выполнения строительного-монтажных работ выполняется по заявке СМО работниками структурного подразделения организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора в соответствии с требованиями главы 47 ПОТЭЭУ.

8.8. Подготовка рабочего места и первичный допуск к работам бригады СМО в полностью выделенной зоне осуществляет допускающий организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, в распределительном устройстве которого планируется проведение работ, с уведомлением вышестоящего оперативного персонала. Допускающий расписывается в пункте 8 наряда-допуска, выданного работником СМО. После этого руководитель работ СМО разрешает членам бригады приступить к работе.

8.9. В случаях, когда зона работ бригады СМО не выгорожена, или путь следования персонала СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего распределительного устройства, дополнительно выдается наряд-допуск для работы в электроустановках на работника организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора с группой по электробезопасности не ниже III и с правами наблюдающего. Работы бригады СМО выполняются под надзором наблюдающего, а ежедневный допуск к работам бригады СМО

осуществляет допускающий из числа персонала организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, в распределительном устройстве которого планируется проведение работ.

9. Допуск в электроустановки АО «Синтез Групп» персонала проектных организаций, организаций по учету электрической энергии, арендодателей помещений, где расположено электрооборудование АО «Синтез Групп»

9.1. Для предоставления допуска на объекты АО «Синтез Групп», где расположено электрооборудование АО «Синтез Групп», персонала:

- проектных организаций;
- организаций по учету электрической энергии;
- организаций, являющихся арендодателям помещений где расположено электрооборудование встроенных в здания ТП, РП и т.п. АО «Синтез Групп».

9.2. Организация, направляющая специалистов должна представить в АО «Синтез Групп» сопроводительное письмо по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту, подписанное руководителем организации и содержащее следующие сведения:

- список лиц с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (должности);
- наименование объекта АО «Синтез Групп», на котором планируется проведение работ;
- наименование проводимых работ;
- наименование и дата выполнения работ, проведения работ;
- ссылка на реквизиты договора или иного документа;
- реквизиты заключенного договора с АО «Синтез Групп», технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения (акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон), наименование городской программы, номер государственного заказа/контракта (цепочки заключенных договоров в случае привлечения субподрядной организации) или иного правового основания для производства работ/ предоставления доступа на объекты АО «Синтез Групп» (если правовое основание производства работ/ предоставления доступа на объекты АО «Синтез Групп» персонала подрядной организации отличное от прямого договора с АО «Синтез Групп», к сопроводительному письму прилагаются копии вышеперечисленных документов);
- номера контактных телефонов руководителей организации, направляющих персонал.

9.3. Для допуска на объекты АО «Синтез Групп» иностранных граждан к сопроводительному письму необходимо приложить копии разрешительных документов на пребывание и работу иностранных граждан на территории Российской Федерации (документы миграционного учета, разрешение на работу, патент).

9.4. После процедуры согласования письма в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента, работникам указанных предприятий проводится вводный инструктаж.

9.5. Персонал проектных организаций, организаций по учету электрической энергии, осуществляющих контроль и снятие показаний с приборов учета электрической энергии, допускаются в электроустановки АО «Синтез Групп» в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, или работника, имеющего право единоличного осмотра, в соответствии с требованиями пункта 3.5 ПОТЭЭУ.

9.6. Допуск персонала организаций, являющихся арендодателями помещений АО «Синтез Групп», в которых расположено оборудование встроенных в здания распределительных устройств, являющихся частичными владельцами электроустановки в отношении строительной части, при выполнении работ в указанных помещениях, не связанных с обслуживанием электротехнического оборудования АО «Синтез Групп» (обслуживания датчиков пожарной сигнализации данных помещений, ремонта

строительной части и т.п.), осуществляется с назначением наблюдающего из числа электротехнического персонала организации, постоянно обслуживающей электросетевые объекты АО «Синтез Групп» на основании договора, в РУ которого планируется проведение работ, с уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

9.7. Наблюдающий должен осуществлять контроль за безопасностью людей, допущенных в помещения электроустановок, в части поражения электрическим током и предупреждать их об опасности приближения к токоведущим частям.

10. Контроль в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

10.1. Руководители АО «Синтез Групп», имеющие права работы в электроустановках, обязаны выполнять выборочные проверки территорий или объектов, где выполняет работы подрядная организация, и контролировать выполнение требований правил по охране труда, технической эксплуатации электроустановок, промышленной и пожарной безопасности, а также требований законодательства в области охраны окружающей среды на рабочих местах персонала подрядной организации.

10.2. При выявлении в ходе проверки на рабочих местах персонала подрядной организации нарушений требований правил по охране труда, технической эксплуатации электроустановок, промышленной и пожарной безопасности, а также требований законодательства в области охраны окружающей среды проверяющий вправе остановить работы до устранения выявленных нарушений и незамедлительно сообщить о выявленных нарушениях лицу, ответственному по охране труда подрядной организации от АО «Синтез Групп» и по итогу проверки направить акт, в котором зафиксированы выявленные нарушения.

10.3. Работники подрядных организаций, в отношении которых проверяющими лицами со стороны АО «Синтез Групп» будут более 2-х раз подряд в календарный год выявлены нарушения правил по охране труда, технической эксплуатации электроустановок, промышленной и пожарной безопасности, а также требований законодательства в области охраны окружающей среды на рабочих местах, должны быть отстранены от дальнейшей работы на объектах АО «Синтез Групп».

Заместитель генерального директора –
главный инженер



П.И. Тарасевич

Приложение № 1
к Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты АО «Синтез Групп» для выполнения эксплуатационных, аварийно-восстановительных, общестроительных и ремонтных работ

Форма сопроводительного письма

Заместителю генерального директора
- главному инженеру АО «Синтез
Групп»

П.И. Тарасевичу

О допуске на объекты АО «Синтез
Групп» персонала _____

(наименование организации)

Уважаемый Петр Иванович!

Просим Вас разрешить допуск персонала _____

(наименование организации)

на _____ для выполнения _____

(наименование объекта)

(наименование всех видов выполняемых работ)

в соответствии с _____ от _____ 20__ г.

(наименование документа (договора, технического условия и т.п.))

№ _____ с _____ 20__ г. по _____ 20__ г. в составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражда- нство	Должность, номера мобильных телефонов ответственных лиц	Группа по электробезопасн ости , класс напряжения электроустановк и (до 1000 В, до и выше 1000 В)	Права (выдающий наряд, выдающий наряд на огневые работы, ответственный руководитель работ, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и допуск, допускающий, производитель работ, член бригады, право производства оперативных переключений, право контроля оперативных переключений, право подписи акта-допуска, работа под напряжением на токоведущих частях, работа на высоте, испытание повышенным напряжением) и дополнительные обязанности (рабочий люльки, стропальщик, ответственный за безопасное производство работ ПС, кабельщик, промышленный альпинист и др.)

Персонал прошел медицинский осмотр, стажировку, дублирование, проверку знаний правил, инструкций, нормативно-технических документов в области безопасной эксплуатации электроустановок, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и его квалификация соответствует выполняемой работе.

(должность руководителя организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя,
контактный телефон

Приложение № 2
к Регламенту допуска персонала подрядных
организаций на объекты АО «Синтез Групп,
аварийно- восстановительных,
общестроительных и ремонтных работ

Форма дополнения к сопроводительному письму

Заместителю генерального директора
- главному инженеру АО «Синтез
Групп»

П.И. Тарасевичу

О допуске на объекты АО «Синтез
Групп» персонала _____
(наименование организации)

Уважаемый Петр Иванович!

Просим Вас разрешить допуск персонала _____
(наименование организации)

в дополнение к письму от _____ 20__ г. № _____ (вх. АО «Синтез Групп» от ____ 20
№ _____) на _____
(наименование объекта)

для выполнения _____
(наименование всех видов выполняемых работ)

в соответствии с _____ от _____ 20__ г.
(наименование документа (договора, технического условия и т.п.)

№ _____ с _____ 20__ г. по _____ 20__. В составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство	Должность, номера мобильных телефонов ответственных лиц	Группа по электробезопасности , класс напряжения электроустановки (до 1000 В, до и выше 1000 В)	Права (выдающий наряд, выдающий наряд на огневые работы, ответственный руководитель работ, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и допуск, допускающий, производитель работ, член бригады, право производства оперативных переключений, право контроля оперативных переключений, право подписи акта-допуска, работа под напряжением на токоведущих частях, работа на высоте, испытание повышенным напряжением) и дополнительные обязанности (рабочий люльки, стропальщик, ответственный за безопасное производство работ ПС, кабельщик, промышленный альпинист и др.)

Персонал прошел медицинский осмотр, стажировку, дублирование, проверку знаний

правил, инструкций, нормативно-технических документов в области безопасной эксплуатации электроустановок, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, и его квалификация соответствует выполняемой работе.

(должность руководителя организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя,
контактный телефон

Приложение № 3
к Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты АО «Объединенная энергетическая компания» для выполнения эксплуатационных, аварийно-восстановительных, общестроительных и ремонтных работ

**Форма сопроводительного письма
для организаций, не обслуживающих действующие электроустановки
и персонала проектных организаций, организаций
по учету электрической энергии**

Заместителю генерального директора
- главному инженеру АО «Синтез
Групп»

П.И. Тарасевичу

О допуске на объекты АО «Синтез
Групп» персонала _____
(наименование организации)

Уважаемый Петр Иванович!

Просим Вас разрешить допуск персонала _____
(наименование организации)

на _____ для выполнения _____
(наименование объекта) (наименование работ)

в соответствии с _____ от _____ 20__ г.
(наименование документа (договора, технического условия и т.п.))

№ _____ с _____ 20__ г. по _____ 20__ . в составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство	Должность

Ответственные лица: _____
(Ф.И.О. номер телефона)

(должность руководителя организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя,
контактный телефон

Приложение № 4
к Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты АО «Синтез групп» для выполнения эксплуатационных, аварийно-восстановительных, общестроительных и ремонтных работ

Форма письма на допуск на объекты АО «Синтез Групп» автотранспорта и водителей подрядных организаций

Заместителю генерального директора
- главному инженеру АО «Синтез Групп»

П.И. Тарасевичу

О допуске автотранспорта и водителей

(наименование организации)
на объекты АО «Синтез Групп»

Уважаемый Петр Иванович!

Просим Вас разрешить оформление пропусков на въезд на объекты АО «Синтез Групп» следующих транспортных средств:

**Список
автотранспорта на въезд
на территорию объекта АО «Синтез групп»**

(наименование и адрес объекта)

Ответственный за проезд автотранспорта: _____
(Ф.И.О., номер мобильного телефона)

№ п/п	Марка автомобиля	Государственный регистрационный знак	Ф.И.О. водителя	Основание для допуска	Примечание

(должность руководителя организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя,
контактный телефон